



防爆合格证

证 号： CCRI 16.2073X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司

地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号

产 品 名 称： 浮球液位控制器

型 号 规 格： 见附页

防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga

技 术 文 件： Q/AMM 003-2016

图 号： UQK101.0、 UQK102.0、 UQK103.0、 UQK104.0、
UQK105.0、 UQK1011.0、 UQK1012.0

备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010 ， GB 3836.4-2010 ， GB 4208-2008

发 证 日 期： 2016 年 9 月 28 日



有 效 期 至： 2021 年 9 月 27 日

2014001268L

批 准：

张永刚



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.2073X

1、产品型号说明:

型号	规格编码				内 容	
UQK-					浮球液位控制器	
	1				101 型	
	2				102 型	
	3				103 型	
	4				104 型	
	5				1011 型	
	6				1012 型	
	F				105 型	
		A			1.0MPa	
		B			4.0MPa	
		C			其它压力等级	
			*		引颈长度 $70 \leq L \leq 200\text{mm}$ ($L=70\text{mm}$, 可不注明)	
			-			
				*	介质密度 (g/cm^3)	
					i	本质安全型
UQK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. 本设备需配接与之参数相匹配的安全栅使用;

3. 后缀“X”表示在0区使用时必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险,

使用环境温度: $T1 \sim T5: -40^\circ\text{C} \leq T_a \leq +80^\circ\text{C}$; $T6: -40^\circ\text{C} \leq T_a \leq +70^\circ\text{C}$;

4. 外壳防护等级为 IP66。



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992